Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

63260041000122720546

Предписание № 63260041000122720546-1-1

Дата первой версии 30.09.2026, 16:36 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ г Самара, проезд Георгия Митирева, д 1
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА 32 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА г Самара, ул Стара Загора, зд 226А
Тип	Юридические лица
ИНН	6312027190
ОГРН	1026300772453

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания	01.09.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	СП 2.3/2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: п.14п.п.4 частично нарушена целостность асфальтового покрытия около входа в учреждение;
Устранить до	01.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление фотоматериалов 2. Представление пояснения
Нарушение №2	Не устранено
Текст нарушения	СП 2.3/2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.16 п.п.3В кабинете биологии мебель(стулья) имеют нарушение целостности покрытия (частично);
Устранить до	01.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	1. Представление фотоматериалов 2. Представление документа
Нарушение №3	Не устранено
Текст нарушения	СП 2.3/2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункт 27 п.п.14 не соблюдена норма площади на одного учащегося: 2А класс – 28 чел.; S кабинета= 52,8; S на 1 ребенка = 1,9 кв.м.; 3А класс – 29 чел.; S кабинета= 55,3; S на 1 ребенка = 1,9 кв.м; 3Б класс – 28 чел.; S кабинета= 71,3; S на 1 ребенка = 2,38 кв.м.; 7А класс – 31 чел.; S кабинета= 55,3; S на 1 ребенка = 1,85 кв.м; 7Б класс – 30 чел.; S кабинета= 59,2; S на 1 ребенка = 1,85 кв.м; 9А класс – 31 чел.; S кабинета= 71,9; S на 1 ребенка = 2,32 кв.м, при нормативном значении - не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
Устранить до	01.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа
Нарушение №4	Не устранено
Текст нарушения	СП 2.3/2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.27 п.п.5 гардеробы не оборудованы ячейками для обуви;
Устранить до	01.09.2027

Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Нарушение №5 Не устранено

Текст нарушения	СП 2.3/2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункт 27 п.п.13 кабинеты химии, биологии и физики не оборудованы горячим водоснабжением;
Устранить до	01.09.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление пояснения

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание

Сорокин Евгений Константинович

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 30.09.2026, 16:36 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7


Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.


ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ

1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»







2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физичекое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись

**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»






2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить

3 УВЕДОМЛЕНИЕ


При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация



4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ


1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»






4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору





5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
   - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
   - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ОС «Аврора» | IOS | Android | Huawei